

### ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО LS (КРЫШКА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ)

Совместимо со следующими типами блочных автоматических выключателей (MCCB): TD160, TS250, TS630, TS800.

- Перед использованием изделия необходимо внимательно прочесть настоящую инструкцию и точно следовать ей.
- Настоящее руководство следует предоставить сотруднику, который будет фактически отвечать за эксплуатацию и техническое обслуживание данных изделий.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед тем как приступить к монтажу, подключению, эксплуатации, техническому обслуживанию и осмотру устройства необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и следовать их указаниям для надлежащего выполнения работ.

⚠ **ОПАСНОСТЬ:** Нарушение требований и правил, указанных после данного обозначения, может привести к смерти и серьезным травмам.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нарушение требований и правил, указанных после данного обозначения, может привести к легким травмам и физическому ущербу

#### ⚠ ОПАСНОСТЬ

- Перед началом монтажа, демонтажа, электрического подключения, технического обслуживания или осмотра необходимо отключить питание. Игнорирование данного требования может привести к поражению электрическим током и ожогам.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не использовать неисправные устройства или устройства, имеющие признаки механических повреждений.
2. Монтаж, демонтаж, электрическое подключение, техническое обслуживание или осмотр должны выполнять уполномоченные и аттестованные сотрудники.
3. Запрещается эксплуатировать устройство в тяжелых условиях окружающей среды, таких как высокая температура, повышенная влажность, пыль, коррозионный газ, воздействие чрезмерных вибраций и импульсов. Это может привести к пожару или отказу.
4. Устройство следует использовать в номинальном диапазоне тока и при соблюдении полярности подключения MCCB, устройства защитного отключения (УЗО).
5. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Ошибки при монтаже могут привести к неисправности MCCB, УЗО или несчастному случаю, который может пагубно отразиться на здоровье оператора.
6. Винты должны быть затянуты с определенным крутящим моментом.
7. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не повредить изделие во время транспортировки или установки.
8. Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства без согласования их с производителем.
9. Устройства с закончившимся ресурсом следует утилизировать как промышленные отходы.

### LS ACCESSORY DEVICE (TERMINAL COVER)

Applicable MCCBs : TD160, TS250, TS630, TS800

- Be sure to read the manual and warning message for safety before using products.
- This manual should be given to the person who actually uses the products and is responsible for their maintenance.

#### SAFETY PRECAUTION

- Before installation, wiring, operation, maintenance and inspection of the device, be sure to read the safety precautions carefully and follow the message to ensure proper operations.

⚠ **DANGER:** Offending against the message will result in death or serious injury.

⚠ **CAUTION:** Offending against the message will result in minor injury or physical damage.


#### ⚠ DANGER

- Turn off the power before starting mounting, dismounting, wiring, maintenance or inspection. Failure to do may result in electric shocks and burns.

#### ⚠ CAUTION

1. Do not use any deformed or damaged device.
2. Mounting, detaching, wiring, maintaining and checking should be done by an authorized or certified person.
3. It should not be used in severe environment such as high temperature, high humidity, dusty, corrosive gas, excessive vibration and impulse. They may result in fire or malfunction.
4. Use the device in a range of the rate current and pole of MCCB, RCD.
5. Mounting should be done according to the instruction manual. Failure to mount may cause malfunction of MCCB, RCD or cause an incident which makes the operator hurt.
6. Screws should be tightened in specific torque.
7. Be careful not to be damaged by accidents during transportation or installation.
8. Do not modify the device unless it is permitted.
9. When the device become useless, it should be disposed of them as an industrial waste.

- КРЫШКА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (порядок установки КРЫШКИ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ)
- TERMINAL COVER (Installation of the TERMINAL COVER)



**LSis**

Центр поддержки клиентов – быстрый ответ на вопросы, отличная техническая поддержка  
Центр поддержки клиентов – быстрый ответ на вопросы, отличная техническая поддержка  
Тел. **82-1644-5481** Домашняя страница: <http://www.lsis.com>

Приведенные в настоящем руководстве технические характеристики могут быть изменены в результате технической доработки и модернизации изделия.

**LSis**

Technical Question or After-sales Service  
Customer Center – Quick Responsive Service, Excellent technical support  
TEL. **82-1644-5481** | Home page. <http://www.lsis.com>

Specifications in this instruction manual are subject to change without notice due to continuous products development and improvement.